

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НВЭСК" в мае 2022 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-663	ВМПП-10/630	04.05.2022	04.05.2022	1
2	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-664	ВМПП-10/630	04.05.2022	04.05.2022	1
3	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-672	ВМПП-10/630	04.05.2022	04.05.2022	1
4	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-3	ТМ-1000/35	25.05.2022	25.05.2022	1
5	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	35	Выключатели	МВ-10кВ Ф-133	ВМП-10К-600	30.05.2022	30.05.2022	1
6	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	35	Выключатели	СМВ-10кВ яч.10	ВМП-10К-600	31.05.2022	31.05.2022	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.